



Akkreditiert durch das Bundesministerium
für Wirtschaft, Energie und Tourismus



ÖVGW-Zertifikat

Über die Verleihung des Rechtes zur Führung der ÖVGW-Qualitätsmarke Wasser

Registrierungsnummer	Produkt
W 1.869	Mehrschichtverbund-Rohrleitungssystem
Geltungsdauer	Produktname Rohr: GENERAL FITTINGS
bis Ende November 2027	Produktname Fittings-Serie 5T00: SAFE PRESS
Inhaber	Anwendungsbereich: Warm- und Kaltwasserinstallation
General Fittings Spa Via Camillo Golgi 73/75 25064 Gussago (BS) ITALIEN	Anwendungsklasse: Klasse 2, 70°C, 10 bar
◆ Vertrieb in Österreich	Werkstoff der Rohre: PE-Xc / AI / PE-Xc
Y.Sanitec Haustechnik GmbH Reindorfgasse 37 1150 Wien	Dimensionen der Rohre: 16x2.0, 20x2.0, 26x3.0, 32x3.0, 40x3.5, 50x4.0 und 63x4.5 mm
Hersteller	Werkstoff Formstücke: Messing
• Formstücke: General Fittings Spa / IT • Rohre: Henco Industries B.V. / BE	Rohrbezogener Nenn-Außendurchmesser: dn 16, 20, 26, 32, 40, 50, 63
Prüfungsart	Verbindungsart: Pressverbinder
Verlängerungs- und Ergänzungsprüfung	Formstückgruppe:
Grund der Ergänzung	<ul style="list-style-type: none">• Aufnahme der Rohre von Henco Industries B.V. (PE-Xc / AI / PE-Xc) in den Dimensionen DN/OD 16-63 sowie Formstücke der Serie 5T00 in den Dimensionen dn 40, 50 und 63.• Streichung der Rohre des Herstellers Gerodur MPM Kunststoffverarbeitung GmbH & Co KG.

Die Verleihung erfolgt unter Zugrundelegung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen GW 30 ÖVGW-Qualitätsmarke Produkte Gas & Wasser „Voraussetzungen für die Zuerkennung der ÖVGW-Qualitätsmarke für Produkte der Gas- und Wasserversorgung.“

Wien, am 4. November 2025

Dipl.-Ing. Dr. Klemens Füreder
Referent der ÖVGW-Zertifizierungsstelle



Akkreditiert durch das Bundesministerium
für Wirtschaft, Energie und Tourismus



Produkt (Fortsetzung)

Prüfbericht

2401044 / 25897 / 3-k2 vom 3. November 2025

Qualitätsstandards/Prüfrichtlinien

- QS-W 301 Ausgabe Mai 2020
- QS-W 100 Ausgabe November 2022