

Certificato/Certificate
KIP-077925/06

kiwa

Emesso/issued 24.06.2026

Prima emissione/First issued 10.05.2013

Sostituisce/Replace KIP-077925/05

Contratto/Contract K10-02

Pagina 1 di 1

Certificato di Conformità Certificate of Conformity



Kiwa Cermet Italia dichiara che i prodotti
Kiwa Cermet Italia hereby declare that the products

Sistemi di tubazioni multistrato metallo plastiche e raccordi per installazione interna per il trasporto del gas / Metal-plastic multilayer piping systems and fittings for indoor installation for the conveyance of gaseous fuels

Marchio del sistema / System Trade mark:

TRIDENT METALGAS 2

composto da / made of:

Tubo multistrato / Multilayer Pipe:

METALGAS 2

Raccordi / Fittings:

TRIDENT

DN e spessore <i>DN and wall thickness</i>	Materiale degli strati <i>Layers Material</i>	Tipo <i>Type</i>	Raccordi <i>Fittings</i>
DN 16x2,0 Al 0,2	PE-Xb/Al/PE-Xb	MOP 0,5 GAS	Brass press fittings TH-H-U
DN 20x2,0 Al 0,25	PE-Xb/Al/PE-Xb	MOP 0,5 GAS	Brass press fittings TH-H-U
DN 26x3,0 Al 0,3	PE-Xb/Al/PE-Xb	MOP 0,5 GAS	Brass press fittings TH-H
DN 32x3,0 Al 0,5	PE-Xb/Al/PE-Xb	MOP 0,5 GAS	Brass press fittings TH-U

Certificato posseduto da/Certificate owned by:

GENERAL FITTINGS S.p.A.
Gussago (BS), Italia

In base ai test di tipo nonché alle ispezioni periodiche condotte da Kiwa sono ritenuti conformi ai requisiti del Regolamento RG 01 OP, Rev. 01, Annex K10-OP Rev.0, basato sulla normativa
Based upon type tests and on Kiwa's periodic factory inspections the products are considered in compliance with the requirement of Regulation RG 01 OP Rev. 01, Annex K10-OP Rev.0, based on the standard

UNI 11344:2016

e quindi il produttore è autorizzato ad apporre sui prodotti il marchio Kiwa-UNI. La validità di questo certificato è soggetta al risultato positivo delle sorveglianze periodiche.

and consequentially the manufacturer is authorized to put on the products the Mark Kiwa-UNI. The validity of this certificate is subject to the positive result of periodic surveillance visits

Il presente certificato è composto da 1 pagina.

This certificate consists of 1 page.

Kiwa Cermet Italia S.p.a.
Product Certification and Testing Director
Luigi Rindone