



certificate of conformity

Konformitätsbescheinigung

CW-8501DL0106
Registration Number
Registriernummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	products of water supply <i>Produkte der Wasserversorgung</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	General Fittings S.p.A. Via Golgi, 73/75, I-25064 Gussago (BS)
Distributor <i>Vertreiber</i>	General Fittings S.p.A. Via Golgi, 73/75, I-25064 Gussago (BS)
Product Category <i>Produktart</i>	Installation systems and system joints (PN 10): drinking water installation system (8501)
Product description <i>Produktbezeichnung</i>	Drinking water installation system consisting of composite pipe (PE-Xb/Al/PE-Xb or PE-RT/Al/PE-RT) and press connectors made of brass, non-pressed leaky (type M-MV)
Modell <i>Modell</i>	5T00
Test reports <i>Prüfberichte</i>	Laboratory control test: 1114793-002 from 04.07.2024 (TTR) Supplement test: V542/23.2 from 26.04.2024 (IMA)
Test basis <i>Prüfgrundlagen</i>	DIN EN ISO 21003-2 (01.11.2008) DIN EN ISO 21003-3 (01.11.2008) DIN CEN ISO/TS 21003-7 (01.09.2019) DIN EN ISO 21003-5 (01.11.2008) UBA BWGL-Metalle: Grundwerkstoffe (10.06.2024) UBA ELASTOM (16.03.2016)
Date of Expiry / File No. <i>Ablaufdatum / Aktenzeichen</i>	16.04.2030 / 25-0038-WKV

This certificate confirms the compliance with the indicated standard(s). It makes no statement about the fulfillment of legal requirements in Germany or other European Member States

13.01.2025 Le A-1/2

Date, issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle



DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvkw-cert.com
www.dvkw-cert.com

Type Typ	Technical Data Technische Daten	Remarks Bemerkungen
5T00	Nominal diameter: 16,0 mm	press jaws: TH, H, U
5T00	Nominal diameter: 20,0 mm	press jaws: TH, H, U
5T00	Nominal diameter: 26,0 mm	press jaws: TH, H
5T00	Nominal diameter: 32,0 mm	press jaws: TH, H, U
5T00	Nominal diameter: 40,0 x 3,5 mm	press jaws: TH, U
5T00	Nominal diameter: 50,0 x 4,0 mm	press jaws: TH, U
5T00	Nominal diameter: 63,0 x 4,5 mm	press jaws: TH, U

Certified Components**zertifizierte Bauteile / Werkstoffe**

Registr. No. Registrier-Nr.	Component Bauteil (Produktart)	Model/Type Modell/Typ	Manufacturer Hersteller
DW-8241AU2292	PE-Xc/Al/PE-Xc tube, manufacturing group 1	Henco Standard; Henco RIXc/Henco Standard; Henco RIXc	Henco Industries N.V.
DW-5253BQ0577	Sealing material for drinking water installations	01/U70 EP/01/U70 EP	LAV.EL GOMMA S.r.l.
DW-8236CL0506	PE-RT/Al/PE-RT tube, manufacturing group 1	HAKATHEN®/HAKATHEN®	HakaGerodur AG
DW-8231CS0116	PE-Xb/Al/PE-Xb tube, manufacturing group 1	Nicoll Fluxo/Nicoll Fluxo	REDI S.p.A.



DVGW
CERT

Konformitätsbescheinigung

certificate of conformity

CW-8501DL0106

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	General Fittings S.p.A. Via Golgi, 73/75, I-25064 Gussago (BS)
Vertreiber <i>distributor</i>	General Fittings S.p.A. Via Golgi, 73/75, I-25064 Gussago (BS)
Produktart <i>product category</i>	Installationssysteme und Systemverbinder (PN 10): Trinkwasserinstallationssystem (8501)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Trinkwasserinstallationssystem bestehend aus Verbundrohr (PE-Xb/Al/PE-Xb bzw. PE-RT/Al/PE-RT) und Pressverbindern aus Messing, unverpresst undicht (Typ M-MV)
Modell <i>modell</i>	5T00
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 1114793-002 vom 04.07.2024 (TTR) Ergänzungsprüfung: V542/23.2 vom 26.04.2024 (IMA)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN ISO 21003-2 (01.11.2008) DIN EN ISO 21003-3 (01.11.2008) DIN CEN ISO/TS 21003-7 (01.09.2019) DIN EN ISO 21003-5 (01.11.2008) UBA BWGL-Metalle: Grundwerkstoffe (10.06.2024) UBA ELASTOM (16.03.2016)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	16.04.2030 / 25-0038-WKV

Dieses Zertifikat bescheinigt die Konformität mit der (den) angegebenen Prüfgrundlage(n). Es trifft keine Aussage über die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen in Deutschland oder anderen EU-Mitgliedstaaten.

13.01.2025 Le A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
5T00	Nenndurchmesser: 16,0 mm	Presskontur: TH, H, U
5T00	Nenndurchmesser: 20,0 mm	Presskontur: TH, H, U
5T00	Nenndurchmesser: 26,0 mm	Presskontur: TH, H
5T00	Nenndurchmesser: 32,0 mm	Presskontur: TH, H, U
5T00	Nenndurchmesser: 40,0 x 3,5 mm	Presskontur: TH, U
5T00	Nenndurchmesser: 50,0 x 4,0 mm	Presskontur: TH, U
5T00	Nenndurchmesser: 63,0 x 4,5 mm	Presskontur: TH, U

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. registration no.	Bauteil (Produktart) component	Modell/Typ model/type	Hersteller manufacturer
DW-8241AU2292	PE-Xc/Al/PE-Xc-Rohr, Fert.-Gr. 1	Henco Standard; Henco RIXc/Henco Standard; Henco RIXc	Henco Industries N.V.
DW-5253BQ0577	Dichtungswerkstoff für die Trinkwasserinstallation	01/U70 EP/01/U70 EP	LAV.EL GOMMA S.r.l.
DW-8236CL0506	PE-RT/Al/PE-RT-Rohr, Fert.-Gr. 1	HAKATHEN®/HAKATHEN®	HakaGerodur AG
DW-8231CS0116	PE-Xb/Al/PE-Xb-Rohr, Fert.-Gr. 1	Nicoll Fluxo/Nicoll Fluxo	REDI S.p.A.

DVGW
CERT