



DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DG-7521AR7029

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	General Fittings S.p.A. Via Golgi, 73/75, I-25064 Gussago (BS)
Vertreiber <i>distributor</i>	General Fittings S.p.A. Via Golgi, 73/75, I-25064 Gussago (BS)
Produktart <i>product category</i>	Werkstoffübergangsverbinder: Übergangsverbinder aus Metall für Gasrohre aus PE, PEX mit Rohren aus anderen Werkstoffen (7521)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Lösbare Klemmverbinder zum Verbinden von metallenen oder PE-HD Rohrleitungen mit Rohrleitungen aus PE-HD, ausgeführt als Muffen-, Winkel- oder T-Stück
Modell <i>model</i>	4500...
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 1101309-001 vom 27.10.2011 (TTR) Kontrollprüfung Labor: 1116587-002 vom 20.05.2025 (TTR)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW G 5600-1/(P) (01.10.2013)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no. 31.12.2026 / 25-0478-GNV

70028-04-A-0E

08.01.2026 Cat A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

: A. W. T.



DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvwg-cert.com
www.dvlgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
4500...	Nennweite: DN 15	Polyethylenrohr (d x s): 20 x 1,9 mm
4500...	Nennweite: DN 20	Polyethylenrohr (d x s): 25 x 2,3 mm
4500...	Nennweite: DN 25	Polyethylenrohr (d x s): 32 x 2,9 mm
4500...	Nennweite: DN 32	Polyethylenrohr (d x s): 40 x 3,7 mm
4500...	Nennweite: DN 40	Polyethylenrohr (d x s): 50 x 4,6 mm
4500...	Nennweite: DN 50	Polyethylenrohr (d x s): 63 x 5,8 mm

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe**certified components**

Registr.-Nr. registration no.	Bauteil (Produktart) component	Modell/Typ model/type	Hersteller manufacturer
NG-5112BT0269	Elastomerwerkstoff für Dichtungen in Gasgeräten und -anlagen	TEC N41-70/TEC N41-70	Technogomma International S.p.A.

Verwendungshinweise / Bemerkungen**hints of utilization / remarks**

Anschlussart metallseitig: Innengewinde Rp 1/2 bis Rp 2 oder Außengewinde R 1/2 bis R 2, jeweils nach DIN EN 10226-1
 Zulässiger Betriebsdruck bei PE 80: 4 bar
 Zulässiger Betriebsdruck bei PE 100: 10 bar

DVGW
CERT