



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-7501AR3921

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich
field of application

Produkte der Wasserversorgung
products of water supply

Zertifikatinhaber
owner of certificate

General Fittings S.p.A.
Via Golgi, 73/75, I-25064 Gussago (BS)

Vertreiber
distributor

General Fittings S.p.A.
Via Golgi, 73/75, I-25064 Gussago (BS)

Produktart
product category

Werkstoffübergangsverbinder: Übergang auf PE-HD für
Trinkwasserrohre (7511)

Produktbezeichnung
product description

Lösbare Klemmverbinder zum Verbinden von metallenen Rohrleitungen
mit Rohrleitungen aus PE-HD oder von Rohrleitungen aus PE-HD
untereinander, ausgeführt als Muffen-, Winkel- oder T-Stück

Modell
model

4500...

Prüfberichte
test reports

Kontrollprüfung Labor: 1109393-002 vom 24.09.2020 (TTR)
Baumusterprüfung: 20150207 vom 07.02.2015 (TTR)
Mechanikprüfung: 120001696-13 vom 21.10.2013 (MPM)
Mechanikprüfung: 1101309-001 vom 27.10.2011 (MPM)

Prüfgrundlagen
test basis

DVGW GW 335-B4/(P) (01.04.2014)
UBA BWGL-Metalle (14.05.2020)
UBA ELASTOM (16.03.2016)
DVGW W 270 (01.11.2007)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

31.12.2026 / 21-0885-WNV



27.10.2021 LE A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
4500...	Nennweite: DN 15 x d 20 mm	Polyethylenrohr (d x s): 20 x 1,9 mm
4500...	Nennweite: DN 20 x d 25 mm	Polyethylenrohr (d x s): 25 x 2,3 mm
4500...	Nennweite: DN 25 x d 32 mm	Polyethylenrohr (d x s): 32 x 2,9 mm
4500...	Nennweite: DN 32 x d 40 mm	Polyethylenrohr (d x s): 40 x 3,7 mm
4500...	Nennweite: DN 40 x d 50 mm	Polyethylenrohr (d x s): 50 x 4,6 mm
4500...	Nennweite: DN 50 x d 63 mm	Polyethylenrohr (d x s): 63 x 5,8 mm

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. <i>registration no.</i>	Bauteil (Produktart) <i>component</i>	Modell/Typ <i>model/type</i>	Hersteller <i>manufacturer</i>
DW-5253BQ0577	Dichtungswerkstoff für die Trinkwasserinstallation	01/U70 EP/01/U70 EP	LAV.EL GOMMA S.r.l.

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Anschlussart metallseitig: Innengewinde Rp 1/2 bis Rp 2 oder Außengewinde R 1/2 bis R 2, jeweils nach DIN EN 10226-1
zulässiger Betriebsdruck bei PE 80: 12,5 bar
zulässiger Betriebsdruck bei PE 100: 16 bar