



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Саратовской области
Главный государственный санитарный врач по Саратовской области
(уполномоченный орган государственного экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.64.01.04.015.E.000218.12.24 ОТ 05.12.2024 Г.

ПРОДУКЦИЯ

Соединительные детали (фитинги) из латуни с маркировкой "General fittings", типы: 1N00, 1100, 1200, 1400, 1800, 2100, 2600, 2700, 2800, 3300, 3400, AC00.70/80, 4500, 4800, 5T00, 6R00, 5S00, 5W00, 5G00, 5300, 5E00, 5700, PZ56.00, MA00.70/80/90, 5F00.80, 6200, 6500, 5500, 3500.G8, EB00.84, 7E00.H4, 5W00.84, 6300. Область применения: для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Изготовлена в соответствии с документами: Техническим паспортом.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

"General Fittings S.p.a" Юридический адрес: Via Golgi 73/75 25064 Gussago Brescia Italy 45.556907, 10.162409. Адрес производства: Via Golgi 73/75 25064 Gussago Brescia Italy 45.556907, 10.162409. (Италия).

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "СОПТУМ" Юридический адрес: 101000, город Москва, Милютинский пер., д. 10, стр. 1, эт. 3, пом. VIII, корп. 4, оф. 4. (Российская Федерация). ОГРН: 1187746680538

СООТВЕТСТВУЕТ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II, Раздел 3.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

экспертного заключения № 5296 от 18.11.2024 г. Органа инспекции ООО "Сертификация продукции" (аттестат аккредитации RA.RU.710459), протокол № 11.63-649.ПР-24 от 12.11.2024г., выданный Испытательным лабораторным центром ФГБУ "Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации РОСС RU.0001.510440). Взамен свидетельства о государственной регистрации № RU.64.01.015.E.000202.12.24 от 05.12.2024 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ

не ограничен

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства члена Евразийского экономического союза)



(Мясникова И.В.)

№ 0483286

Данные о продукции, прошедшей государственную регистрацию

№ RU.64.01.04.015.E.000218.12.24

от 05.12.2024 г.

Свидетельство напечатано на бланке N 483286

Фирма-получатель

Общество с ограниченной ответственностью "СОПТУМ" Юридический адрес: 101000, город Москва, Милютинский пер., д. 10, стр. 1, эт. 3, пом. VIII, корп. 4, оф. 4. (Российская Федерация).

Информация, наносимая на этикетку

Наименование продукции; Указания по эксплуатации; Область применения; Диаметр/Размер; Состав; Наименование, юридический адрес производителя; Наименование, юридический адрес и контактные данные импортера; Дата изготовления; Срок годности; Номер партии.

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели (факторы)

Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)

Запах водной вытяжки при 20 гр. С
Привкус водной вытяжки при 20 гр.С
Запах водной вытяжки при 60 гр.С
Привкус водной вытяжки при 60 гр.С
Цветность
Мутность
Стабильная крупнопузырчатая пена

Не более 2 баллов
Не более 2 баллов
Не более 2 баллов
Не более 2 баллов
Не более 20 градусов
Не более 2,6 ЕМФ
Отсутствие стабильной
крупнопузырчатой пены, высота
мелкопузырчатой пены у стенок
цилиндра - не выше 1 мм
6-9 ед. pH
5,0 мг/л
Отсутствует
Не более 0,3 мг/л
Не более 0,1 мг/л
Не более 0,1 мг/л
Не более 1,0 мг/л
Не более 0,001 мг/л
Не более 0,03 мг/л
Не более 5,0 мг/л
Не более 0,5 мг/л
Не более 2,0 мг/л
Не более 10,0 мг/л

Водородный показатель (водная вытяжка)
Величина окисляемости перманганатной
Осадок
Железо
Марганец
Никель
Медь
Кадмий
Свинец
Цинк
Алюминий
Олово
Кремний