# DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## *DVGW type examination certificate*

**DG-7521AR7029**
Registriernummer
*registration number*

| | |
|---|---|
| **Anwendungsbereich**<br>***field of application*** | Produkte der Gasversorgung<br>*products of gas supply* |
| **Zertifikatinhaber**<br>***owner of certificate*** | General Fittings S.p.A.<br>Via Golgi, 73/75, I-25064 Gussago (BS) |
| **Vertreiber**<br>***distributor*** | General Fittings S.p.A.<br>Via Golgi, 73/75, I-25064 Gussago (BS) |
| **Produktart**<br>***product category*** | Werkstoffübergangsverbinder: Übergangsverbinder aus Metall für Gasrohre aus PE, PEX mit Rohren aus anderen Werkstoffen (7521) |
| **Produktbezeichnung**<br>***product description*** | Lösbare Klemmverbinder zum Verbinden von metallenen oder PE-HD Rohrleitungen mit Rohrleitungen aus PE-HD, ausgeführt als Muffen-, Winkel- oder T-Stück |
| **Modell**<br>***model*** | 4500... |
| **Prüfberichte**<br>***test reports*** | Baumusterprüfung: 20260706 vom 06.07.2026 (TTR) |
| **Prüfgrundlagen**<br>***test basis*** | DVGW G 5600-1/(P) (01.10.2013) |
| **Ablaufdatum / AZ**<br>***date of expiry / file no.*** | 31.12.2031 / 26-0459-GNV |

70028-04-A-DE

05.10.2026 Sf A-1/2
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
*date, issued by, sheet, head of certification body*

DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvgw-cert.com
www.dvgw-cert.com

| **Gasart**<br>***gas category*** | **Bemerkungen**<br>***remarks*** |
|---|---|
| Brenngase der 2. und 3. Gasf. nach G 260 | |

| **Typ**<br>***type*** | **Technische Daten**<br>***technical data*** | **Bemerkungen**<br>***remarks*** |
|---|---|---|
| 4500... | Nennweite: DN 15 | Polyethylenrohr (d x s): 20 x 1,9 mm |
| 4500... | Nennweite: DN 20 | Polyethylenrohr (d x s): 25 x 2,3 mm |
| 4500... | Nennweite: DN 25 | Polyethylenrohr (d x s): 32 x 2,9 mm |
| 4500... | Nennweite: DN 32 | Polyethylenrohr (d x s): 40 x 3,7 mm |
| 4500... | Nennweite: DN 40 | Polyethylenrohr (d x s): 50 x 4,6 mm |
| 4500... | Nennweite: DN 50 | Polyethylenrohr (d x s): 63 x 5,8 mm |

**zertifizierte Bauteile / Werkstoffe**
***certified components***

| **Registr.-Nr.**<br>***registration no.*** | **Bauteil (Produktart)**<br>***component*** | **Modell/Typ**<br>***model/type*** | **Hersteller**<br>***manufacturer*** |
|---|---|---|---|
| NG-5112BT0269 | Elastomerwerkstoff für Dichtungen in Gasgeräten und -anlagen | TEC N41-70/TEC N41-70 | Tecnogomma International S.p.A. |

**Verwendungshinweise / Bemerkungen**
***hints of utilization / remarks***

Anschlussart metallseitig: Innengewinde Rp 1/2 bis Rp 2 oder Außengewinde R 1/2 bis R 2, jeweils nach DIN EN 10226-1
Zulässiger Betriebsdruck bei PE 80: 4 bar
Zulässiger Betriebsdruck bei PE 100: 10 bar

DVGW CERT